

Siège social : **KP1 SAS**  
84140 AVIGNON

Établissement : **KP1 SAS**  
Zone R. Garcin - RD 26  
QUARTIER DE LA GRAVE  
30131 PUJAUT  
France

## POUTRELLES EN BÉTON POUR SYSTÈMES DE PLANCHERS A POUTRELLES ET ENTREVOUS

**DÉCISION D'ADMISSION N°116.001 du 26/07/13**  
**DÉCISION DE RECONDUCTION N°116.016 du 30/01/25**

Cette décision atteste, après évaluation, que les produits listés en annexe sont conformes au référentiel de certification **NF 395 Poutrelles en béton pour systèmes de planchers à poutrelles et entrevous** (consultable et téléchargeable sur le site [www.cerib.com](http://www.cerib.com)) et à la norme **NF EN 15037-1:2008** (les spécifications sur ces produits sont rappelées au verso).

En vertu de la présente décision notifiée par le CERIB, AFNOR Certification accorde à l'établissement mentionné ci-dessus le droit d'usage de la marque NF, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF 395, pour les produits listés en annexe.

Pour le CERIB



Cédric FRANCOU

Le Responsable des activités de certification

30E014  
Code interne : B/6 - O

### CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Caractéristiques géométriques (dimensions et tolérances)  
Résistance caractéristique à la compression du béton à 28 jours  
Résistance des poutrelles en phase provisoire  
Durabilité  
Aspect

Les principales exigences du référentiel de certification sont rappelées au verso.

Signification de la ligne code interne :

- O => une page observation est annexée au présent certificat
- A => usine bénéficiant d'un allègement de fréquence d'audit/inspection par tierce partie
- B => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle du béton frais (1)
- G => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle des granulats (1)
- N1, N2, N3 => Niveau d'application de la méthode performantielle (1)

(1) L'indice associé est celui de la décision de première autorisation

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :  
Anne-Marie BARRE  
Tél.: 02 37 18 48 92

*Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.*

*Le droit d'usage de la marque NF est accordé pour une durée de 3 ans sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier la présente décision.*

# Extrait du référentiel de certification

Norme de référence : NF EN 15037-1:2008 Poutrelles en béton pour systèmes de planchers à poutrelles et entrevous

## Caractéristiques dimensionnelles

Tolérances applicables aux principales dimensions de fabrications :

| Dimensions   | Tolérances (mm)      |               |
|--|----------------------|---------------|
|  | poutrelles BA        | poutrelles BP |
| Longueur nominale du béton Lb  | ± 20                 |               |
| Equerrage des 2 extrémités   | contrôle visuel      |               |
| Hauteur nominale h   |                      |               |
| h ≤ 100 mm   | -5/+7,5              |               |
| 100 ≤ h ≤ 200 mm   | -(h/20)/+7,5         |               |
| h ≥ 200 mm   | ± 10                 |               |
| Largeur du talon b0  | ± 5                  |               |
| hauteur des ailes des talons hf  | ± 4                  |               |
| Autres dimensions transversales (largeur d'âme bw, largeur d'appui bf) |                      |               |
| - poutrelles autoportantes   | /                    | ± 5           |
| - poutrelles non autoportantes   | /                    | ± 5           |
| Rectitude dans le plan horizontal                                      | ≤ Min (Lb/500; 10mm) |               |

## Caractéristiques physiques

Classes d'exposition applicables au béton :

| Classes d'exposition courantes permettant d'assurer la durabilité des produits (norme NF EN 206/CN) |  |
|---|--|
| X0  | Aucun risque de corrosion ou d'attaque   |
| XC1 à XC4   | Corrosion par carbonatation<br>- XC1 : béton à l'intérieur d'un bâtiment où le taux d'humidité de l'air est faible,<br>- XC4 : béton soumis au contact de l'eau.                                       |
| XD1 à XD3   | Corrosion par les chlorures autres que marins<br>- XD1 : béton exposé à des chlorures transportés par voie aérienne,<br>- XD3 : béton exposé à des projections de chlorures.                           |
| XS1 à XS3   | Corrosion par les chlorures présents dans l'eau de mer<br>- XS1 : béton situé entre 0,5 et 5 km du bord de mer,<br>- XS3 : béton situé entre 0 et 0,5 km du bord de mer.                               |
| XF1 à XF4   | Gel-dégel avec ou sans agent de déverglaçage<br>- XF1 : béton soumis au gel faible à modéré, sans sel de déverglaçage,<br>- XF4 : béton soumis au gel sévère, avec projections de sel de déverglaçage. |
| XA1 à XA3   | Attaques chimiques<br>- Béton soumis à des agressions chimiques faibles, modérées ou fortes.   |

## Armatures

Positionnement des armatures :

Sous réserve du respect des valeurs d'enrobage correspondant aux classes d'exposition déclarées pour la résistance à la corrosion conformément à la norme NF EN 1992-1-1 Eurocode 2 et son annexe nationale, le positionnement des armatures doit respecter les tolérances du référentiel.

Tableau ci-contre : tolérances applicables au positionnement et enrobage de fabrication :

| Tolérances relatives au positionnement des armatures (mm)  |   |   |
|--|---|---|
| Armature   | BA  | BP  |
| Armatures de précontrainte<br>- position verticale (par rapport au plan de réf. défini dans le CPU)<br>- position horizontale<br>- position verticale du centre de gravité (hc hauteur totale de béton)  | /   | ± 3<br>± 10<br>± Max (hc/40 ; 3 mm)                         |
| Treillis raidisseurs<br>- position transversale verticale<br>- position transversale horizontale<br>- position longitudinale   | ± 3<br>± 10 et distance/bord ≥ 30<br>± 15                     | ± 3<br>± 10<br>± 15   |
| Armature longitudinale passive de renfort<br>- position transversale verticale<br>- position transversale horizontale<br>- position longitudinale  |   | ± 3<br>± 10<br>± 15   |
| Armatures de couture et d'effort tranchant<br>- position transversale verticale<br>- position transversale horizontale<br>- position longitudinale<br>Si ces armatures sont des grecques : position longitudinale de la 1 <sup>ère</sup> branche verticale | ± 10<br>± 10<br>± 30  | ± 10<br>± 10<br>± 30<br>≤ 100 mm toutes tolérances épuisées |
| Dépassement des aciers<br>- L ≤ 5,0 m<br>- L > 5,0 m   | ± 20 sauf prescriptions particulières sur plan<br>- 20 / + 50 | ± 20 sauf prescriptions particulières sur plan              |

## Composition du béton

Pour que le béton résiste aux agressions environnementales pour la(les) classe(s) d'exposition retenue(s), sa composition doit respecter les valeurs limites des tableaux NA.F. de la norme NF EN 206/CN, au choix du fabricant.

## Résistance caractéristique à la compression du béton

La classe de résistance à la compression certifiée correspond à la valeur caractéristique garantie à 95 % de la résistance structurale indirecte. Les classes de résistance minimales exigées sont C25/30 pour le béton armé et C30/37 pour le béton précontraint.

## Résistance en situation transitoire

La résistance mécanique en situation transitoire est vérifiée par un essai de résistance à la flexion et si applicable, de résistance à l'effort tranchant, effectué au délai de livraison défini dans la documentation du CPU, selon les modalités du 4.3.3 et de l'Annexe H de la norme NF EN 15037 1.

Les valeurs du coefficient  $\gamma_E$  pour l'établissement des valeurs de calcul des résistances à la flexion et à l'effort tranchant sont établies comme indiqué ci-après.

- Dans le cas des poutrelles en béton armé à treillis raidisseur, le fabricant déclare pour chaque modèle de poutrelle l'une des classes ci-après, qui déterminent le plan de contrôle et, pour le calcul du plancher, le coefficient  $\gamma_E$  appliqué :

| Classe A   | Classe B  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Essai de type initial en laboratoire accrédité ou sur le site de fabrication en présence d'un auditeur sur un prélèvement représentatif des familles de poutrelles présentées à l'instruction</li> <li>Suivi périodique de la résistance à la flexion, selon les modalités décrites au § 3.8.1 du référentiel NF 395</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Essai de type initial en laboratoire accrédité ou sur le site de fabrication en présence d'un auditeur sur l'ensemble des familles de poutrelles présentées à l'instruction</li> </ul> |
| $\gamma_E = 1,20$  | $\gamma_E = 1,42$   |

- Pour les poutrelles en béton précontraint, les modalités et le coefficient appliqués sont ceux de la classe A.

## Dispositions concernant les éléments en béton précontraint

Les armatures de précontrainte utilisées sont des torons et des fils non lisses en acier à haute résistance et bénéficiant d'un certificat ASQPE.

Lors du transfert de la force de précontrainte, le béton doit avoir une résistance minimale d'une fois et demie la contrainte maximum de compression dans le béton et pas moins de 25 N/mm<sup>2</sup>. Dans tous les cas la résistance doit être adaptée aux conditions d'ancrage des torons.

La rentrée des armatures de précontrainte doit être limitée aux valeurs spécifiées dans le référentiel de certification.

La marque NF Poutrelles en béton pour systèmes de planchers à poutrelles et entrevous constitue une preuve d'aptitude à l'emploi des produits pour réaliser des ouvrages selon la norme NF DTU 23.5 "Planchers à poutrelles en béton" ou selon les Avis Techniques des fabricants.

**POUTRELLES EN BÉTON POUR SYSTÈMES DE PLANCHERS A POUTRELLES ET ENTREVOUS**

 Établissement : **KP1 SAS**  
**30131 PUJAUT**

Liste des produits certifiés

Décision n°116.016

Page : 3

| Dénomination commerciale | Documentation technique n° | Avis Technique n° | BA/BP | Délai (j) |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------|-----------|
| LEADER                   | PTR 01-02                  | 3.1/18-957_V4     | BP    | 7         |

| Désignation | Gamme de dimensions nominales (mm) |                        |                            |                            | Rugosité        | Armatures de précontrainte |                    | Raidisseur | Renfort | Résistance caractéristique du béton à 28 jours $f_{ck}$ (MPa) | Durabilité du béton : classes d'exposition | Moment résistant (daN.m) |  |
|-------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|------------|---------|---|--|--------------------------|--|
|             | Hauteur nominale h                 | Largeur de talon $b_0$ | Largeur de feuillure $b_f$ | Hauteur de feuillure $h_f$ |                 | T5,2 - 2160 - TBR          | T6,85 - 2060 - TBR |            |         |   |  | caractéristique $M_{Rk}$ | de calcul $M_{Rd} = M_{Rk} / \gamma_E$ |
| X92         | 92                                 | 85                     | 23                         | 34                         | C <sub>3a</sub> | 2                          | /                  | /          | /       | 50  | XC1 à XC4, XD2, XS1, XF1                   | 175                      | 146                                    |
| X93         |                                    |                        |                            |                            |                 | 1                          | 1                  |            |         | 220   |  | 183                      |  |
| X113        | 114                                | 95                     | 26                         |                            |                 | 3                          | /                  |            |         | 55  |  | 280                      | 233                                    |
| X114        |                                    |                        |                            |                            |                 | 4                          | 350                |            |         | 292   |  |                          |  |
| X115        |                                    |                        |                            |                            |                 | 5                          | 400                |            |         | 333   |  |                          |  |
| S125        | 120                                | 27,5                   | 25                         |                            |                 | 3                          | 1                  |            |         | 60  |  | 580                      | 483                                    |
| S126        |                                    |                        |                            |                            |                 | 610                        |                    |            |         |   |  | 508                      |  |
| S127        |                                    |                        |                            |                            |                 | 670                        |                    |            |         |   |  | 558                      |  |
| S136        | 130                                | 100                    | 25                         |                            |                 | 4                          | 2                  |            |         | 55  |  | 800                      | 667                                    |
| S137        |                                    |                        |                            |                            |                 | 850                        |                    |            |         |   |  | 708                      |  |
| X147        | 140                                | 114                    | 30                         |                            |                 | 3                          | 5                  |            |         | 60  |  | 900                      | 750                                    |
| GP156       | 155                                | 140                    | 22,5                       |                            |                 | 4                          |                    |            |         |   |  | 1320                     | 1100                                   |
| GP185       | 180                                | 25                     | /                          |                            |                 | 1850                       |                    |            |         |   |  | 1542                     |  |

 Les spécifications des produits certifiés sont précisées dans la Documentation Technique référencée sur le présent certificat (consultable et téléchargeable sur le site [www.cerib.com](http://www.cerib.com)).

---

## OBSERVATIONS

---

Le CERIB a examiné votre demande d'extension du droit d'usage de la marque NF concernant la poutrelle S137 formulée par courrier du 17/09/2024.

De cet examen, il ressort que :

- les résultats d'essais, les cartes de contrôle de la résistance du béton et les registres joints à la demande sont conformes aux exigences du référentiel de certification ;
- les essais réalisés lors de l'audit du 20 au 23/01/2025 sur le béton et les produits finis ont donné des résultats conformes et concordants avec ceux de votre contrôle interne.

En conséquence, le CERIB prononce l'extension du droit d'usage de la présente marque NF au produit objet de la demande.

Le présent certificat prend également en compte la suppression des modèles S146 et S158, qui ne sont plus fabriqués sur votre site.